

## ÉRINTÉSVÉDELMI SZABÁLYZAT KIVONAT GARÁZSTULAJDONOSOK, BÉRLŐK RÉSZÉRE

A Palotavárosi Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet Érintésvédelmi Szabályzata külön fejezetben előírja, a Garázstulajdonosok és Bérlők érintésvédelmi feladatait és kötelelességeit.

A Nemzetgazdasági Miniszter 40/2017. (XII.4.) NGM rendelete 2018 január 1-én lépett hatályba. A rendelet 1 számú melléklet a Villamos Műszaki Bizottság Szabályzat 1.1.22. pontja szerint a villamos berendezésen áramütés elleni védelem szempontjából időszakos szabványossági felülvizsgálatot kell végezni. A lakó épületek fázisonként 32 A-nél nem nagyobb, névleges áramerősségű túláramvédelem utáni és 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áramvédő kapcsolóval védett felhasználói berendezései esetében a szabványossági felülvizsgálat elhagyható.

Villamos berendezés áramütés elleni védelem szempontjából történő időszakos szabványossági felülvizsgálatát a villamos berendezés használatba vételét követően a berendezés üzemeltetője végezteti el.